

**ATA DE REUNIÃO**

Assunto: 27ª Reunião do Comitê de Projetos  
Referência: Contrato de Concessão nº001/2012  
Data: 10/10/2018 Início: 10h00min.

Participantes	Órgão	Cargo	Email	Rubrica
Daniel Moura	F.AB	Gerente de Engenharia	dmoura@zonoestemais.com.br	
Daniela Rodrigues	F.AB	Licenciamentos	ebmbarros@gmail.com	
Felipe Esteves	F.AB	Projetos	felipeesteves@zonoestemais.com.br	
Glaucia macedo	CEDAE	Assessora	glauciamacedo@cedae.com.br	
Paulo Luis da Fonseca	Rio-Águas	Gerente – DIS	pfonseca13@gmail.com	
Danielo Espírito Santo	Encibra	Engenheiro	Encibrario.danilo@gmail.com	
Alexandre Younes	SMU	Geógrafo	Alexandre.younes@smu.rio.rj.gov.br	
Marcos Serpa	Rio-Águas	Engenheiro	Marcos.serpa@rio.rj.gov.br	
Gisele Sant'Anna de Lima	Rio-Águas	Engenheira	Giseles.lima@smo.rio.rj.gov.br	
Samuel de Jesus	CVL	AGPM	Samuel.jesus.egp@gmail.com	
Manoel de Assis	CEDAE	Engenheiro	Massis30@hotmail.com	

## **Resumo (Questões Destacadas/Providências)**

### **1. Próxima reunião:**

- a. Data preliminar: 16/01/2019 (quarta-feira) às 10h.
- b. Local: Sede da Fundação Rio-Águas (FRA).
- c. Convocação: será feita pela Zona Oeste Mais Saneamento.

### **2. Documentos a serem enviados:**

- a. A Zona Oeste Mais Saneamento deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros;

### **3. Ações principais a serem tomadas:**

- a. A Zona Oeste Mais Saneamento apresentará o PPS na próxima reunião.
- b. A Zona Oeste Mais Saneamento enviará o Mapa de atuação da Concessionária à todos os membros.

#### 4- Assuntos Tratados

- **ETE Campo Grande:** Daniel (F.AB) informou que o processo encontra-se evoluindo. Que já houve parecer favorável da Seconserma, restando, no momento, a elaboração da Minuta e posterior publicação da mesma.
- **Geovias e Siurb:** Felipe (F.AB) informa que os mapas foram incluídos em ambas as plataformas.
- **Apresentação das Áreas Inelegíveis:** O assunto está sendo rediscutido entre a Concessionária e a Fundação Rio-Águas.
- **ETE Vila Kennedy:** Felipe (F.AB) informa que as obras já estão em andamento.
- **Plano de Prestação de Serviços (2017-2020) –** Daniel informa que a concessionária recebeu o ofício da Rio-Águas solicitando adequações ao PPS apresentado e tais adequações estão sendo elaboradas. Daniel comenta que para inserir o Sistema Cação Vermelho, por exemplo no PPS, é imprescindível a entrega das obras do coletor tronco Saneando Santa Cruz. Paulo Fonseca questiona se já há projeto para as outras áreas, como por exemplo Sistema Campinho. Felipe informa que houve um Estudo de Concepção e que neste não houve alteração, mas que não há projeto executivo ainda para esse Sistema. A previsão é que a topografia seja realizada por 4 meses, para iniciar o projeto básico. Em meados do segundo semestre de 2019 iniciar o projeto executivo para que as obras sejam executadas em 2020.
- **Possibilidade de inclusão do Caminho do Telégrado no PPS 2 –** Daniel informa que a concessionária esteve no local que já realizou 90% das obras de coleta e afastamento da residência objeto da ação judicial. .
- **Avaliação da localização da ETE Bangu.** Em função da informação apresentada por Edson (Casa Civil) de que a área prevista encontrava-se, uma parte, no Município de Nova Iguaçu, a concessionária apresentou nova localização, ainda dentro da área do exército. As negociações sobre o termo de cessão de uso deste terreno encontram-se avançadas.

Daniel informa que dentro de um mês há grande possibilidade da emissão do referido documento.

- **Citadon.** Paulo solicita que sejam inseridos todos os projetos da área da AP5, ainda que em caráter preliminar. Daniel informa, então, que serão incluídos os projetos em caráter preliminar, conforme sua elaboração, dependendo de posterior licença da SMA/COR-VIAS.
- **Base Aérea Santa Cruz:** Daniel informa que a Aeronáutica solicitou que fossem considerados no projeto o terminal de passageiros e a escola de cadetes. Daniel informa que a previsão é que as obras iniciem no início de 2019 e sejam concluídas em dois anos.
- **ETES:** A respeito dos equipamentos constantes em Sepetiba Daniel informa que o processo será otimizado, para tanto, algumas ETES serão transformadas em elevatórias e outras serão reformadas. Alexandre (SMU) questiona se a vazão de 20l/s da ETE Sepetiba III é suficiente para a demanda local. Felipe informa que a ETE de maior capacidade, localizada em Sepetiba é a ETE da Rua José Fernandes, esta, com 70l/s e que a ETE Sepetiba III, que atende à um bairro planejado, será transformada em elevatória. Daniel acrescenta que a ETE José Fernandes receberá os efluentes destas elevatórias e tem previsão de incremento ao longo da concessão. Quanto as obras da ETE Destrito Industrial, Daniel informa que a mesma é para atendimento do efluente doméstico da área do Destrito Industrial de Santa Cruz, uma ETE de 30l/s com tratamento por lodo ativado convencional.
- **Cadastro:** Paulo informa que a Rio-Águas enviou o ofício 426/2017 à Cedae solicitando o cadastro das redes homologadas dos BMOs informados pela SMUIH, incluindo mídia digital com os BMOs em questão. Informou também que no ofício 112/2018 solicitou a complementação do cadastro da rede de água na AP5.