

Apurar o Indicador Contratual de Saturação do Tratamento do Esgoto (ISTE) – itens 2.2 e 4.1 do Anexo III do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 001/2012

DESCRIÇÃO

ISTE: O Indicador de Saturação do Tratamento de Esgoto deve mensurar o nível de utilização das estações de tratamento. Este indicador, calculado para cada Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), é definido com base no número de anos em que a Estação ficará saturada. De acordo com o item 2.2 do Anexo III do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 001/2012, se o número de anos em que a ETE ficar saturada for igual ou inferior a 4 (quatro) anos, a CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a incluir no Plano de Prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO a construção de nova ETE, e desativar a antiga ou ampliar a ETE em questão, incluindo as alterações pertinentes ao despejo do efluente tratado e do respectivo lodo.

OBJETIVO

Detectar a saturação de estações de tratamento e prever novos investimentos, caso se revele necessário. Realizar a apuração anual do indicador ISTE, conforme item 4.1 do Anexo III do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 001/2012.

PREVISÃO DE CONCLUSÃO

A apuração deste indicador é anual e acontece sempre em Maio de cada ano até o término do período de Concessão. Segue os valores encontrado para o ISTE em 2025:

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	Indicador de Saturação do Tratamento (ISTE)
Ana Gonzaga	130
Areal	162
Bangu	131
Coqueiros	53
Deodoro	93
Distrito Industrial	285
Estrela Dalva	22
Jardim Moriçaba	22
Jardim Palmares	260
Nova Cidade	225
Nova Sepetiba V	35
Palmares	231
Pedra de Guaratiba	110
Piaí (*)	- 56
Santa Cruz	72
São Fernando (*)	- 72
Sepetiba	42
Vila do Céu	73
Vila Kennedy	68
Vila Mangueiral	169
Vila Nova Sepetiba	89
Vilar Carioca	280

(*) Estações de Tratamento de Esgoto em processo de desativação